

**Firmy zainteresowane
dostawą oleju napędowego
grzewczego
na potrzeby Gminy Drohiczyn**

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Drohiczyn
ul. J.I. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
NIP 544-14-37-094
ID SISC PL 544143709400000

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 3000 litrów do Gminy Drohiczyn z przeznaczeniem na: 1500 litrów na potrzeby budynku MGOK i OSP w Drohiczynie przy ul. J.I. Kraszewskiego Nr 13 w Drohiczynie oraz 1500 litrów na potrzeby budynku Park Historyczno-Kulturowy przy ul. Kopernika 9.

Szczegółowy opis zamówienia (minimalne wymagania):

Lp.	Nazwa	Parametry / opis	Uwagi
1	Temperatura zapłonu	> + 56 st. C	
2	Temperatura krzepnięcia	< - 20 st. C	
3	Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C	< 6,00ml/s2	
4	Zawartość siarki	< 0,3%	
5	Gęstość w temperaturze 15st.C	< 0,860g/ml	
6	Zawartość wody	< 200mg/kg	

3. Kryteria wyboru oferty (100% kryterium): najniższa cena brutto.

4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę podpisaną przez upoważnioną osobę należy przesłać mailem na adres: radek@drohiczyn.pl do dnia 19.11.2021 r. do godz. 13⁰⁰ lub złożyć/przesłać na adres:

Urząd Miejski w Drohiczynie ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn do dnia 19.11.2021r. do godz. 13⁰⁰ (liczy się data wpływu).

6. Termin dokonania oceny złożonych ofert: 19.11.2021 r. do godz. 14⁰⁰.
7. Zamawiający informację o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty poinformuje oferentów do dnia 19.11.2021 r. do godz. 14³⁰.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
9. Samochód wykonujący dostawę oleju opałowego powinien posiadać przewód spustowy o długości nie krótszej niż 35mb.

10. Warunki płatności: w terminie 14 dni na podstawie faktury wystawionej na:

Nabywca:

Gmina Drohiczyn

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5

17-312 Drohiczyn

NIP 5441437-094

Odbiorca:

Urząd Miejski w Drohiczynie

ul. J.I. Kraszewskiego 5

17-312 Drohiczyn

10. Termin realizacji zamówienia – do 24 listopada 2021 r.

11. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Radosław Konobrocki tel. 888982489.

**Z up. Burmistrza Drohiczyna
mgr Radosław Konobrocki
Sekretarz Gminy Drohiczyn**

.....
.....
NIP.....
telefon kontaktowy oraz e – mail

Gmina Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczącego dostawy oleju napędowego grzewczego w ilości 3000 litrów na potrzeby Gminy Drohiczyn z przeznaczeniem na: 1500 litrów na potrzeby budynku MGOK i OSP w Drohiczynie przy ul. J.I. Kraszewskiego Nr 13 w Drohiczynie oraz 1500 litrów na potrzeby budynku Park Historyczno-Kulturowy przy ul. Kopernika 9.

Ja/My, niżej podpisany/i, działając w imieniu i na rzecz:

.....
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena netto 1 litrazł
podatek VAT.....zł
brutto: zł

(słownie złotych:.....)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę łączną:

Cena netto 3000 litrówzł
podatek VAT.....zł
brutto: zł

(słownie złotych:.....)

1. Terminy dostawy do 24 listopada 2021 r.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej do realizacji dostawy.
4. Oświadczamy, iż dostarczony olej opałowy będzie posiadał parametry fizykochemiczne określone w zapytaniu ofertowym.

.....
(miejsce, data)

.....
(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej)