

Ogłoszenie

Numer

2022-18810-95631

Id

95631

Powstaje w kontekście projektu

PLBU.01.02.00-20-0224/17 - Bug unites us-creation of two cross-border touristic kayak trails

Tytuł

Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UK

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

zgodnie z projektem umowy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-02-25

1. zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-02-25

Data ostatniej zmiany

2022-02-25

Termin składania ofert

2022-03-08 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Drohiczyn
Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
NIP: 5441437094

Osoby do kontaktu

Rafał Siwek
tel.: 501701152
e-mail: r.siwek@drohiczyn.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa i montaż klimatyzacji w NCTK

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji w Budyńku Nadbużańskiego Centrum Turystyki Kajakowej oraz Hali Namiotowej.

a) Dostawa i montaż klimatyzacji w Budynku Nadbużańskiego Centrum Turystyki Kajakowej
Lokalizacja instalacji: Budynek Nadbużańskiego Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie, ul. J.I. Kraszewskiego 13, Drohiczyn, woj. Podlaskie;

Specyfikacja pomieszczenia:

powierzchnia pomieszczenia – 300 m²;

wysokość – 3,05 m;

Wewnątrz budynku użytkowane są urządzenia wystawowe takie jak: symulator z projektorem, monitor dotykowy, tablica multimedialna, gabloty wystawiennicze;

W pomieszczeniu duża ilość przegród oddzielających ekspozyty wystawowe;

Specyfikacja urządzeń:

- klimatyzator ścienny typu split – 4 sztuki;

O parametrach nie mniejszych niż:

- funkcja chłodzenia i grzania;

- regulacja siły nawiewu za pomocą pilota;

- wydajność chłodnicza nominalna min. 7 kW;

- wydajność grzewcza nominalna min. 7 kW;

- czynnik chłodniczy R32;

- zasilanie 220-240V/50Hz;

- grawitacyjne odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku;

- instalacja rurowa zakryta korytkami PCV;

b) Dostawa i montaż klimatyzacji w Hali Namiotowej Nadbużańskiego Centrum Turystyki Kajakowej
Lokalizacja instalacji: Hala Namiotowa Nadbużańskiego Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie, ul. J.I. Kraszewskiego 13, Drohiczyn, woj. Podlaskie;

Specyfikacja pomieszczenia:

powierzchnia hali namiotowej – 200 m²;

wysokość bocznych ścian – 3 m, wysokość w szczycie 4,5 m;

Wewnątrz budynku nie ma żadnych urządzeń multimedialnych wytwarzających ciepło;

W hali namiotowej ustawiony jest basen rozporowy o pojemności ok. 60 m³ wody;

Specyfikacja urządzenia:

- klimatyzator – 1 sztuka;

O parametrach nie mniejszych niż:

- funkcja chłodzenia i osuszania;

- wydajność chłodnicza nominalna min. 7 kW;

- przepływ powietrza: min. 1000 m³/h;

- wydajność osuszania: min. 120 L/24h;

- zasilanie 220-240V/50Hz;

- instalacja rurowa do wprowadzania i wyprowadzania powietrza;

Zakres robót obejmuje:

- ☒ Dostawa i montaż urządzeń;
- ☒ Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej klimatyzatory z podłączeniem do tablicy rozdzielczej;
- ☒ Instalacje elektryczne należy poprowadzić w korytkach;
- ☒ Roboty wykończeniowe z doprowadzeniem ścian do stanu pierwotnego (likwidacja skutków przebieć itp.)
- ☒ Wykonanie wszelkich prac niezbędnych do montażu i prawidłowego działania poszczególnych urządzeń;
- ☒ Zapewnienie niezbędnych prób, pomiarów, protokołów, sprawdzeń - celem uruchomienia klimatyzacji;
- ☒ przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń;

Wszystkie prace związane z instalacją urządzeń oraz ich uruchomieniem, leżą po stronie wykonawcy.

Urządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty.

Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia powinien wynieść min. 2 lata.
Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
Zaoferowany przez Wykonawcę termin okresu gwarancji zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Okres gwarancji

min 2 lata max 4 lata

Kody CPV

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych w ramach Programu Współpracy...

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

siemiatycki

Gmina

Drohiczyn

Miejscowość

Drohiczyn

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 60%

Gwarancja 40 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-02-25 - data opublikowania

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych w ramach Programu Współpracy...

-> **2022-03-08 15:00:00** - termin składania ofert

-> **2022-03** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.